


CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/4479/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

Porta pedonale esterna Serie EUROline

Serie EL 60 – Serie EL 65P – Serie EL 72P – Serie EL 76E – Serie EL50N

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

IMECA SRL - Via A. Tarsia, 2/A - 25040 CETO (BS)

e prodotto nello stabilimento

IMECA SRL - Via A. Tarsia, 2/A - 25040 CETO (BS)

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato **ISTITUTO GIORDANO** ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato CSI S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **17/02/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 05/03/2012

Rev. 1



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING



CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Registrazione numero	0497/CPD/4479/12
----------------------	------------------

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

Porta pedonale esterna Serie EUROline

Serie EL 60 – Serie EL 65P – Serie EL 72P – Serie EL 76E – Serie EL50N

PF 1A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - TOUCH-BAR:

Dimensioni campione:	W 1500 x H 2680
4.14 Permeabilità all'aria:	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua:	classe 7A
4.2 Resistenza al carico del vento:	classe C3
4.6 Rilascio sostanze pericolose:	conforme
4.10 Capacità di sblocco:	conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 281532/6063/CPD del 26/04/2011 emesso da Istituto Giordano.

PF 1A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - PUSH-BAR:

Dimensioni campione:	W 1752 x H 2465
4.14 Permeabilità all'aria:	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua:	classe 7A
4.2 Resistenza al carico del vento:	classe C3
4.6 Rilascio sostanze pericolose:	conforme
4.10 Capacità di sblocco:	conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 281541/6064/CPD del 26/04/2011 emesso da Istituto Giordano.

Bollate, 05/03/2012

Rev. 1

Registrazione numero

0497/CPD/4479/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

Porta pedonale esterna Serie EUROline

Serie EL 60 – Serie EL 65P – Serie EL 72P – Serie EL 76E – Serie EL50N

PF 2A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - PUSH-BAR:

Dimensioni campione:	W 2700 x H 2380
4.14 Permeabilità all'aria:	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua:	classe 8A
4.2 Resistenza al carico del vento:	classe C2
4.6 Rilascio sostanze pericolose:	conforme
4.10 Capacità di sblocco:	conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 281588/6066/CPD del 26/04/2011 emesso da Istituto Giordano.

PF 2A EL 60/EL 65P/EL 72P/EL 76E/EL50N - TOUCH-BAR:

Dimensioni campione:	W 1752 x H 2465
4.14 Permeabilità all'aria:	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua:	classe 8A
4.2 Resistenza al carico del vento:	classe C2
4.6 Rilascio sostanze pericolose:	conforme
4.10 Capacità di sblocco:	conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 281589/6067/CPD del 26/04/2011 emesso da Istituto Giordano.